

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«06» 12 2021 г.

учётный № проверки 78210061000201374946



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Петроградскому району

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района

197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 11/2, тел. (812) 232-88-40,

E-mail: 05@78.mchs.gov.ru

**ПРЕДШИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 38-1-392/1**

вручается: Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 84 имени дважды Героя Советского Союза П.А. Покрышева Петроградского района Санкт-Петербурга ИНН 7813131789

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки № 38-1-392 от 19.11.2021 в период 23.11.2021 по 06.12.2021 заместителем начальника отдела - начальником отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Шишковой Галиной Игоревной проведена плановая выездная проверка, в ходе которой присутствовал директор ГБОУ СОШ № 84 им. П.А. Покрышева Петроградского района Санкт-Петербурга – Тарасова Светлана Игоревна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании запоры на дверях эвакуационных выходов в лестничную клетку № 1 не обеспечивают возможность их сво-	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2022	

	бодного открывания изнутри без ключей.			
2.	В здании запор на дверях эвакуационного выхода из лестничной клетки № 1 паружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2022	
3.	В здании запоры на дверях эвакуационных выходов в лестничную клетку № 2 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключей.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2022	
4.	В здании запор на дверях эвакуационного выхода из лестничной клетки № 2 паружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2022	
5.	В здании запоры на дверях эвакуационных выходов в лестничную клетку № 3 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключей.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2022	
6.	В здании запор на дверях эвакуационного выхода из лестничной клетки № 3 паружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2022	
7.	В здании эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) осуществляется без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. Эксплуатация осуществляется сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). Вывод ежегодного испытания о возможной эксплуатации средств для обеспечения безопасности людей: необходимость установки новых систем АПС и СОУЭ.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2022	
8.	В лестничной клетке допущено размещение на уровне лестничной площадки 1-го этажа сантехнических приборов (раковин).	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
9.	В здании помещения начальных классов размещены выше 2-го этажа. (по факту	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6,	01.09.2022	

	расположены на 4-м этаже).	часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.12.7 СП 1.13130.2020		
10.	В здании ширина второго эвакуационного выхода из помещения обеденного зала в коридор менее 1,2 м. (фактически 0,8 м)	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
11.	В здании на путях эвакуации в коридоре кухни размещены различные изделия, оборудование, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации.	б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2022	
12.	В здании из помещений (пом. 3-И п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 по плану ГУП ГУИОН от 15.01.2015) 1-го этажа отсутствует 2-й эвакуационный выход с этажа.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
13.	Превышена допустимая этажность здания школы III степени огнестойкости на один этаж, при требуемой этажности, для зданий школ, имеющих III степень огнестойкости, не выше трех этажей. (фактически здание школы является четырехэтажным).	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 1.23* СПиН 2.08.02-89* (п. 6.7.15 СП 2.13130.2020)	01.09.2022	
14.	Здание общеобразовательной организации не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4 или 5 типа.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; раздел 7 таб. 2 СП 3.13130.2009	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ООО СМ 108 ил. П.А. Александров
Смирнов П.А.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



«03» декабря 2021 года

Заместитель начальника отдела –
начальник отделения надзорной деятельности ОНДПР
Петроградского района управления по Петроградскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Шишкова Галина Игоревна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«03» декабря 2021 года